

Warka, 02.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klonowa Wola, gmina Warka”, nr spr. 06/SZP/2021/P.

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Pzp, uprzejmie informuje, iż wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień dot. treści SWZ.

Niniejszym Zamawiający wskazuje treść pytania i udziela wyjaśnień treść SWZ:

1. Proszę o informację czy dostarczane sieciowe przepompownie ścieków mają zostać podłączone do istniejącego systemu monitoringu działającego w ZUK Warka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z punktem 7.1 Karty Materiałowej C – wyposażenie szafy sterowniczej powinno dawać możliwość montażu modułu telemetrycznego GPRS tj.: ewentualną możliwość dołączenia przepompowni ścieków do istniejącego monitoringu działającego u Zamawiającego.


PREZES ZARZADU
Roman Korczak