

Warka, 30.12.2020 r.

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z wybudowaniem przyłącza ciepłowniczego oraz wyposażeniem budynku w węzeł cieplny wymiennikowy w miejscowości Warka gmina Warka”, (Nr sprawy: 07/SZP/2020/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma Zamawiającym), działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień dot. treści SIWZ, w następujących kwestiach:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur preizolowanych posiadających skuteczną barierę dyfuzyjną objętą procedurą patentową – wyrobów preizolowanych, których podstawę pozytywnej oceny właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna, tj. z barierą dyfuzyjną wykonaną w inny sposób niż przez umieszczenie folii aluminiowej na styku rura osłona PEHD, a pianka PUR? Metodą tą można wyprodukować zarówno rury jak i kształtki preizolowane. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania dla przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną (disconti)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Roman Korczak*