

Warka, dn. 26.02.2013r.

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa paliw płynnych – olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 – dla potrzeb stacji paliw” (Nr sprawy: 02/SZP/2013/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma Zamawiającym), działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części niniejszego pisma „ustawą”) uprzejmie informuje, iż w dniu 18 lutego br. wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień dot. treści SIWZ.

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ część 3 ust. 4 pkt 3) oraz wzoru umowy § 1 ust. 1.

Zamawiający w punktach tych określa, iż paliwa będą dostarczane do zbiorników Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 24 w Warce. Wskazuje także, iż dostawa paliwa może odbyć się do wskazanego przez Zamawiającego innego punktu na terenie gminy Warka. Jak często może wystąpić przypadek powodujący konieczność realizacji dostawy do innej lokalizacji niż magazyn na ul. Grójeckiej 24? Biorąc pod uwagę konieczność skalkulowania kosztów dostaw w oferowanej cenie Wykonawca prosi o podanie ewentualnego adresu dostaw do innych magazynów niż magazyn na ul. Grójeckiej 24. Informacja ta niezbędna jest do właściwej kalkulacji kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

W trakcie realizacji dotychczasowej umowy nie wystąpił przypadek dostarczania paliwa do innego punktu niż przy ul. Grójeckiej 24, ale Zamawiający przewiduje taką możliwość realizacji dostawy do 10 km od w/w punktu.

Pytanie nr 2

Dotyczy SIWZ część 3 ust. 4 pkt 7).

Czy Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych? Tzn. czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający będzie stosował w/w przepisy.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ część 3 ust. 4 pkt 10) oraz wzoru umowy § 1 ust. 9.

Czy Zamawiający pobierając próbkę paliwa podczas dostawy stosuje obowiązujące przepisy tj. PN-EN ISO 3170 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie sposobu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający będzie stosował w/w przepisy.