

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla dwóch punktów poboru gazu przy ul. Grójeckiej 24 w Warce”, (Nr sprawy: 06/SZP/2018/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma Zamawiającym), działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części niniejszego pisma „ustawą”) informuje, iż 24 maja br. wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień dot. treści SIWZ, w następujących kwestiach:

1. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne urządzeń Buderus, DeDietrich, ACV, Hoval, itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wszystkie technologie, które spełniając warunki SIWZ oraz założenia projektu i nie spowodują jego zmiany (przeprojektowania, wielkości kaskady, wysokości, szerokości, itd.). Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie 3 wiszących kotłów w kaskadzie 3 x 100 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 lub 2 kotłów stojących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

4. Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu należytego wykonania z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

PREZES Zarządu
Roman Korczak

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
ul. Farna 4, 05-660 Warka
tel./fax 48/ 667 32 99, 667 22 85
Regon 142486350, NIP 797-20-27-869
KRS 0000362237