

Załącznik nr 10 do SIWZ Nr sprawy: 10/SZP/2018/P – Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (etap 2), gmina Warka”.

Nr studni wg projektu		UZTs I-2	
Wymagane parametry studni			
Średnica wewnętrzna studni [mm]	2500		
Rodzaj studni	betonowa		
Rzędna terenu (z włazem) [m ppm]	98,53		
Rzędna dna kanału (wylotu) [m ppm]	93,9		
Wysokość studni [m]	4,63		
Zwieńczenie studni - płyta pokrywowa	Do = 800	(min.300 kN)	
Właz	bez włazu		
Uszczelki międzykręgowe	tak		
Stopnie włazowe	Nie		
Położenie osi stopni włazowych	Nie		
Kineta betonowa w dnie studni	Nie		
Wysokość kinety			
Typy przejścia wylotu i wlotów	w tulei ochronnej		
Położenie i średnica wlotów i wylotu	kąt (w stopniach)	typ rury	wysokość od dna [mm]
wylot	0	Pe160	3000
wlot 1	270	PVC200	1002
wlot 2			
wlot 3			

* dokładne położenie wlotu 1 zostanie ustalone przed II-gą dostawą

Wymagane jakościowe	
beton	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
uszczelki	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
przejścia	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
inne	-

Dołączyć karty Deklaracje Właściwości Użytkowych