

**Załącznik nr 10** do SIWZ Nr sprawy: 10/SZP/2018/P – Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (etap 2), gmina Warka”.

Nr studni wg projektu		S I-29 (Sr I-5)		
Wymagane parametry studni				
Średnica wewnętrzna studni [mm]	1200			
Rodzaj studni	betonowa			
Rzędna terenu (z włazem) [m ppm]	97,40			
Rzędna dna kanału (wylotu) [m ppm]	96,00			
Wysokość studni [m]	1,40			
Zwieńczenie studni - płyta pokrywowa	Do = 600		(min.300 kN)	
Właz	bez włazu			
Uszczelki międzykręgowe	tak			
Stopnie włazowe	U327mm			
Położenie osi stopni włazowych	45 <sup>0</sup>			
Kineta betonowa w dnie studni	TAK			
Wysokość kinety	1/2 średnicy wlotu			
Typy przejścia wylotu i wlotów	w tulei ochronnej			
Położenie i średnica wlotów i wylotu	kąt (w stopniach)	typ rury		wysokość od dna [mm]
wylot	0	PVC200		0
wlot 1	180	Pe50	300	
wlot 2				
wlot 3				

\* dokładne położenie wlotu 1 zostanie ustalone przed II-gą dostawą

Wymagane jakościowe	
beton	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
uszczelki	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
przejścia	wymagania wg pkt 3 ppkt 4 SIWZ
inne	-

**Dołączyć karty Deklaracje Właściwości Użytkowych**